



КАРАР

26 июнь 2020 й.

№ 118а

с.Краснохолмский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 г.

Об утверждении нормативов
состава сточных вод для абонентов
централизованной системы водоотведения
с.Краснохолмский

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжения и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями):

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения с.Краснохолмский.
2. Организационному управлению организационно-правового комитета администрации Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 (приложение).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Краснохолмский сельсовет муниципального района Калтасинский район Шакирова Дарвина Фидаевича.

Глава сельского поселения
Краснохолмский сельсовет



С.В.Цедилкин

Приложение
к постановлению главы
Администрации сельского
поселения Краснохолмский
сельсовет муниципального
района Калтасинский район
Республики Башкортостан
№ 118а от «26» июня 2020 г.

Нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы
водоотведения с.Краснохолмский

Наименование вещества (показателя)	Единица измерения	Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
Взвешенные вещества	мг/дм ³	300
БПК ₅	мг/дм ³	300 (500(3))
ХПК	мг/дм ³	500 (700(3))
Азот общий	мг/дм ³	50
Фосфор общий	мг/дм ³	12
Нефтепродукты	мг/дм ³	10
Хлор и хлорамины	мг/дм ³	5
Соотношение ХПК: БПК ₅	мг/дм ³	не более 2,5(4)
Фенолы (сумма)	мг/дм ³	5
Сульфиды (S-H ₂ S+S ₂ -)	мг/дм ³	1,5(5)
Сульфаты	мг/дм ³	1000(5)
Хлориды	мг/дм ³	1000(5)
Алюминий	мг/дм ³	5
Железо	мг/дм ³	5
Марганец	мг/дм ³	1
Медь	мг/дм ³	1
Цинк	мг/дм ³	1

Хром общий	мг/дм ³	0,5
Хром шестивалентный	мг/дм ³	0,05 (0,1(6))
Никель	мг/дм ³	0,25 (0,5(6))
Кадмий	мг/дм ³	0,015 (0,1(6))
Свинец	мг/дм ³	0,25
Мышьяк	мг/дм ³	0,05 (0,1(6))
Ртуть	мг/дм ³	0,005
Водородный показатель (рН)	мг/дм ³	6 - 9(5)
Температура	мг/дм ³	+40(5)
Жиры	мг/дм ³	50(5)
Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС)	мг/дм ³	20(5)
СПАВ неионогенные	мг/дм ³	10
СПАВ анионные	мг/дм ³	10